
FROM OUTSIDE FACE OF EXTERIOR WALL FRAMING
41"
UP
#1R
#1L
P
KITCHEN
A-16"-795 CFM
A-14"-795 CFM
1-8
1-7
1-9
1-6
1-10
1-5
1-11
(5) F-16"-1,260 CFM
60"x20"
CEILING MOUNTED RECIRCULATING FAN. DUCT AND DISCHARGE TO DIFFUSER SHOWN.
COOLER
FREEZER
34"x24"
AC#1
1-1
1-2
1-3
HOOD#2
HOOD#3
8"x8" UP
A-12"-475 CFM
4-1
F-12"-450 CFM
EF4-1
F-10"-300 CFM
EF4-2
4-2
A-10"-310 CFM
SERVICE
AC#4
A-16"-800 CFM
1-4
16"x18"
18"x16"
4-3
A-12"-350 CFM
TEAM MEMBER ROOM
F-14"-625 CFM
4-4
A-12"-350 CFM
C-8"-200 CFM
K-8"-200 CFM
EXIT VEST
EF3-2
TO AC#3 SENSOR#3. SEE 2/M-501.
D-10"-250 CFM
3-17
RF-1
TECH CLOSET
A-12"-450 CFM
J-8"-40 CFM
K-6"-75 CFM
A-10"-300 CFM
A-6"-100 CFM
3-18
3-16
3-15
12"ø
20"x30"
DINING
AC#3
3-19
J-8"-125 CFM
3-20
10"ø
WOMEN
MEN
EF#3
K-8"-150 CFM
3-14
3-13
F-16"-1,025 CFM
F-16"-1,000 CFM
TO AC#3 SENSOR#1. SEE 2/M-501.
F-14"-700 CFM
3-7
D-10"-250 CFM
3-6
3-12
3-11
30"x20"
AC#2
AD#1
A-16"-875 CFM
2-2
2-7
2-6
3-5
20"x14"
3-1
D-8"-200 CFM
3-4
SERVING
2-3
2-4
2-5
F-16"-1,450 CFM
DRIVE-THRU
AD#2
AD#3
18"
3-2
EF3-1
K-12"-400 CFM
C-12"-400 CFM
3-8
3-9
3-10
ENTRY VESTIBULE